

Pool Kronos 10 PH

Общие характеристики:

- Питание : 100 – 240 В , переменный ток
- Дисплей : 4 цифры с 7-мью сегментами
- Разъем Впс для электрода PH
- Переключатель на три позиции: Priming (Заполнение), ON(Включено), Stand by (Ожидание)
- Производительность перистальтического насоса и давление : см на бирке насоса
- Диапазон измерения PH : от 6-8 PH (разрешение 0.1 PH)
- Метод дозирования: ON-OFF (регулировка Set Point – установочное значение)
- Метод калибровки PH: 1 точка

Положения переключателя:

- 1) **Позиция Заполнение - «насос работает» (Позиция переключателя MOM)**
- 2) **Нормальное положение - «измерения PH и дозирование» (Положение переключателя – ON)**

Калибровка:

Удерживайте кнопку PROG в течении 5 секунд для запуска меню калибровки.

На дисплее появится C7pH , вставьте электрод в калибровочный раствор , нажмите PROG и подождите 60 секунд.

На дисплее отобразится процент качества электрода.

Нажмите PROG для возврата в режим дозирования.

Установка заданного значения (Set Point) :

Удерживайте кнопку ВВЕРХ, пока установочное значение не начнет мигать

Нажмите еще раз, чтобы увеличить значение.

Диапазон значений от 6.2 до 7.8 pH , шаг 0.1 PH

Когда реальное значение меньше 6.0 PH значение мигает

Когда реальное значение больше 8.0 PH значение мигает

- 3) **Положение ожидание - «насос остановлен» (положение переключателя OFF)**

Удерживайте кнопку PROG в течении 3 секунд чтобы запустить меню настройки:

Меню настройки PH:

- 1) Установите метод дозирования: кислота (Acid) или щелочь (Alka)
- 2) Фиксированное значение температуры 25°C

